



NIR

11000010
11000030
11000050
11000070




Tel.: 936 830 406

Correu: info@griferiarovira.com

www.griferiarovira.com



Enllaç Instruccions

1





Abrir llave de paso para eliminar impurezas
Open the stopcock to remove impurities.
Ouvrez le robinet pour éliminer les impuretés.

2





Min. = 29mm
Max. = 46mm

4x




3



3

11000010




11000030



3

11000050

11000070



BAR

1 MÍN

5 MÁX

✓
1 A 3 BAR




° C



50 °

80 °

✓
50° A 65°



> 5 BAR



El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda responsabilidad a Grifería Sanitaria Rovira s.a.

Griferia Sanitaria Rovira s.a. shall not be held liable for the non-compliance of these instructions.

Le non-respect de ces instructions exonère a Griferia Sanitaria Rovira s.a. de toute responsabilité.

